

E.3.6 QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
EDIFICAÇÃO/ AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOTADA	MATERIAL	NORMAS DE ENSAIO
Toda edificação (F-8)	Piso	I1	- Piso em porcelanato e piso cerâmico	NBR 8660
	Parede/divisórias	A1	Parede em alvenaria, tijolos cerâmicos. Revestimentos e revestimentos em reboco com argamassa de cimento, massa corrida e pintura	NBR 9442
	Teto/forro	A1	Concreto armado com reboco e forro de gesso	NBR 9442
	Cobertura	A1	Telhado em estrutura metálica	NBR 9442
	Isolamento termo acústico	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

R.T: Thiago Henrique Ferreira
CREA 186.810/D